

平成 25 年（2013 年）7 月 17 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00014

工 事 名 工事箇所名	平成 25 年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事 諏訪郡 下諏訪町 西餅屋 西餅屋橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	新和田トンネル有料道路管理事務所長 内田 耕一 所長補佐 佐藤 次男

No.	質 問	回 答
1	<p>1. 科目 5 号表にあります雑材料費について、施工名称の記載は 7% で数量欄は 27% となっておりますので、どちらか表示をお願いします。</p> <p>2. 舗装版廃材のダンプトラック運搬についてですが、橋梁補修工にある施工第 11 号表と舗装修繕工の施工第 40 号表は同一と思われますが異なっておりますので確認をお願いします。</p> <p>(質問：平成 25 年 7 月 9 日)</p>	<p>1. 数量欄に記載の 27% で積算しています。</p> <p>2. 施工第 40 号表の入力条件に誤りがあったため、設計書を修正しました。あわせて入札の日程を延期しましたのでご確認ください。</p> <p>(回答：平成 25 年 7 月 17 日)</p>

平成 25 年（2013 年）7 月 17 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00014

工 事 名 工事箇所名	平成 25 年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事 諏訪郡 下諏訪町 西餅屋 西餅屋橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	新和田トンネル有料道路管理事務所長 内田 耕一 所長補佐 佐藤 次男

No.	質 問	回 答
2	<p>1. 成形目地工（1）及び（2）の諸雑費対象項目は、労務費で良いですか？</p> <p>2. 安定処理工（バックホウ混合）で使用する固化材は、一般軟弱土用フレコンで良いですか？</p> <p>（質問：平成 25 年 7 月 11 日）</p>	<p>1. 諸雑費の対象は、労務費及び材料費となります。</p> <p>2. セメント（高炉B）バラです。</p> <p>（回答：平成 25 年 7 月 17 日）</p>

平成 25 年（2013 年）7 月 17 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00014

工 事 名 工事箇所名	平成 25 年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事 諏訪郡 下諏訪町 西餅屋 西餅屋橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	新和田トンネル有料道路管理事務所長 内田 耕一 所長補佐 佐藤 次男

No.	質 問	回 答
3	<p>1. 科目 5 号表「断面修復工」において 雑材料費（率）労務費の 7%と記載が あり、実際は 27%となっています。2 7%でよろしいのでしょうか。</p> <p>（質問：平成 25 年 7 月 12 日）</p>	<p>1. No. 1 質問 1 の回答を参照ください。</p> <p>（回答：平成 25 年 7 月 17 日）</p>