

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00014

工 事 名 工事箇所名	平成 27 年度 三才山トンネル有料道路 舗装修繕工事 上田市鹿教湯温泉～松本市三才山 三才山トンネル
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 原 明善 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
1	<p>下記事項の質問回答を御願い致します。</p> <p>1 表層工 (植物繊維入り白色密粒度 As) について</p> <p>カラー舗装乳剤が刊行物単価でしたら刊行物に記載の名称を公表願います。 ダンプとバックホウの機種規格を公表願います。</p> <p>2 舗装目地工について</p> <p>注入目地材が刊行物単価でしたら刊行物に記載の名称を公表願います。諸雑費の対象となる項目を公表願います。</p> <p>3 区画線設置は、夜間工事でしょうか。</p> <p>(質問 : 平成 27 年 6 月 30 日)</p>	<p>1 カラー舗装乳剤の単価は、刊行物単価を採用しています。ただし、カラー舗装乳剤の記載名称はお答えできません。</p> <p>施工 第 0-0008 号表のダンプの機種規格は、4 t 積級です。</p> <p>施工 第 0-0009 号表のバックホウの機種規格は、山積 0 . 8 m3 です。</p> <p>2 注入目地材は、「実施設計単価表 (長野県建設部)」の単価です。</p> <p>施工 第 0-0013 号表の諸雑費は、労務費及び材料費を対象としています。</p> <p>3 区画線設置は、夜間作業です。</p> <p>(回答 : 平成 27 年 7 月 1 日)</p>