

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00014

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 新和田トンネル有料道路 舗裝修繕工事（ゼロ債） 小県郡 長和町 男女倉大橋～見附橋上
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	新和田トンネル有料道路管理事務所長 大塚 淳一郎 所長補佐 手塚 義勝

No.	質 問	回 答
1	<p>①施工内訳表 第0-0005号 路上路盤再生工の添加剤について、単価は整数丸めでしょうか、それとも有効桁数3桁で小数第一位まで（小数第二位切り捨て）で計算されているのでしょうか教えてください。県のホームページの「物価資料掲載単価」決定方法によると、有効桁数は3桁の場合3桁ですが、掲載価格が整数の場合は整数とあります。今回の添加剤は物価資料には11,200円/tと元は有効桁数3桁で整数ですが、施工内訳表の中ではkg当たりの単価に変換されているので、t当たりからkg当たりへ変換する時に、11円とするのか、11.2円とするのか変換方法が分からないと、11.2円/kgとして計算した方良いのか、それとも11円/kgとして計算した方がよいのか分かりませんので、教えてください。</p> <p>②施工内訳表 第0-0014号表 ガードレール設置工について、ガードレール撤去工の材料を再利用して、この単価は材料が計上されていないのか、それとも撤去したガードレールは使用せずに、新規の材料で積算されているのか教えてください。施工内訳表だけを見ると、新規の材料で積算されているように見えますが、それで積算してよろしいでしょうか。</p> <p>③施工内訳表 第0-0020号表 区画線設置工 溶融式（手動） 供用区間について、施工数量が420mですが、「施工規模 溶融式 500m以上」となっています。区画線の場合、施工規模は溶融式、溶剤型ペイント式、水性型ペイント式それぞれ1工事の全体数量で判定すると思われますが、色替え作業の数量を加味しているのでしょうか。ま</p>	<p>①施工内訳表 第0-0005号 路上路盤再生工の添加剤の単価は整数で積算しています。</p> <p>②施工内訳表 第0-0014号表 ガードレール設置工のガードレールは、新材で積算しています。</p> <p>③施工内訳表 第0-0020号表 区画線設置工 溶融式（手動） 供用区間の積算条件に誤りがありましたので、<u>設計書を修正しました。合わせて入札を延期しましたので、ご確認ください。</u>  色替え作業は、区画線を施工する際に白色から黄色または黄色から白色に変えるときの作業ですので、図示していません。</p>

No.	質 問	回 答
	<p>た、色替え作業について図面上に表記がないのでよく分かりません。どの箇所を白色から黄色または黄色から白色に変更するのか教えてください。</p> <p>(質問：平成 29 年 1 月 30 日)</p>	<p>(回答：平成 29 年 2 月 2 日)</p>